



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๙ มิย ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายศรศรี วรรณทอง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001201872 ลง 24 มิถุนายน 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปหลวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ซื้อขายรถบ้านเลขที่ ม.4 ต.แม่น้ำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขายรถถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขายรถแล้วเสร็จประมาณ 520 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- ในการขายรถครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | | |
|------------------------|----|------|------------|---|-----|---|---------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | | | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 20 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานาขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินทุน

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน | 18,606.63 | บาท (| หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาทหกสิบสามสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 20511565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
รจน(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ท.อ.ปต.
29 มิ.ย. 2565