



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 05 ก.ค. 2565
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท ราชพฤกษ์ วิลเลจ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001204464 ลง 1 กรกฎาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปловแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ _____ 10 _____ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ _____ 20 _____ เมตร
- สายที่หาคือเป็นสายอลูมิเนียม ขนาด _____ 50 _____ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด _____ 250 _____ เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ _____ 1 _____ เฟส ขนาด _____ 5 _____ แอมป์ จำนวน _____ 36 _____ เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|-------|-----|---|-----|---------|----------|
| – บักเสาคอร์.ขนาด | | เมตร | จำนวน | | | | | ต้น |
| – พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย | ระยะทาง | เมตร |
| – พาดสายเมนชายคาขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย | ระยะทาง | 150 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ฟัลลงทุนเป็นเงิน | 85,036.44 | บาท (| แปดหมื่นห้าพันสามสิบหกบาทสี่สิบลีตดางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2124/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

รศ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กทอ.ปจ.

05 ก.ค. 2565