



เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

รายละเอียด

- | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - | สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ | ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 200 | เมตร | ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 270 เมตร |
| - | สายที่ทากอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 95 AW | ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด | 50 เควี.เอ. |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จรพยสินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 เฟส ขนาด | 15 แอมป์ | จำนวน 5 เครื่อง |
| | จึงให้อยู่กับที่อาศัย | | | |

วิธีการดำเนินการ

- | | 9 | เมตร | จำนวน | 4 | ตัน |
|----------------------|----|------|-------|----------------------|------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด | | | | | |
| - พาดสายขนาด | 95 | AW | 3 | เฟส 4 สาย ระยะทาง 70 | เมตร |
| - พาดสายเมนชายคาขนาด | 50 | AW | | เฟส 4 สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน | 64,569.17 | บาท (| หกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3439/565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัณชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

๗๙ ต.ค. ๒๕๖๕