



เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001241418 ลว 18 ตุลาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.1 ต.ตาสีห์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ _____ 100 _____ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ _____ 120 _____ เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด _____ 95 _____ AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด _____ 100 _____ เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ _____ 1 _____ เฟส ขนาด _____ 5 _____ แอมป์ จำนวน _____ 9 _____ เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

รายการ	9 เมตร	จำนวน	1	ต้นทุน
- ปักเสาคอระขนาด				
- พาดสายขนาด	95 AW ตร.มม.ระบบ	3	เฟส 4 สาย ระยะทาง	20 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด	50 AW ตร.มม.ระบบ	3	เฟส 4 สาย ระยะทาง	40 เมตร
-				

– ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน	46,723.41	บาท (	สินมั่นคงกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
– กพท.ลงทุนเป็นเงิน	0.00	บาท (	ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมवाद)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 3542/2565
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.ภพอ.ปลต.
๔ พ.ย. ๒๕๖๕