



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางธัญญา พึ่งสาคร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001242740 ลง 20 ตุลาคม 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.ฟอ.ป.ลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| - | สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.1 ต.ตาสีห์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 200 | เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร |
| - | สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 95 AW | ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 โวลต์ |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 เฟส ขนาด | 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง |
| | จึงให้อยู่กับที่อาศัย | | |

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 50 เมตร |
| - พาดสายเมนสายเคาขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 20 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------|---------------------------------------|
| - ผู้ใช้ไหลลงทุนเป็นเงิน | 63,052.19 | บาท (| หกหมื่นสามพันห้าสิบสองบาทสิบห้าสตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

22 W.E. 2500

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 5871 เร 5
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจน.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

22 W.E. 2565