

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

7 ก.พ. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นางณิชนน ภูมิประยงค์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001264715 ลง 11 มกราคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปหลวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 520 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 ควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|----------------------|----|------|------------|---------------------|---------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |
| - พาดสายเมนชายคาขนาด | 50 | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | |
|------------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ฟองทุนเป็นเงิน | 18,328.94 | บาท (| หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | 0.00 | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 356 / 66

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

7 ก.พ. 2566