



เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001285122 ลว 7 มีนาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.ฟอ.ป.ลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-	สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่	ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง			
-	ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ	500	เมตร	ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ	570 เมตร
-	สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด	95	AW	ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด	100 เครื่อ.
-	ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย				
-	ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ	1	เฟส ขนาด	15	แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

– บักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	3	ตัน
– พาดสายขนาด	95	AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส 4 สาย ระยะทาง 70 เมตร
พาดสายแบบขายควาขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน 55,962.95 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวัต)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๗๗๑/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนักเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

17 มี.ค. 2566