



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ **20** ส.ค. 2566

นางวาสนา แก้วไพล

ตามคำร้องเลขที่ 120001282301 ลง 27 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.พอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 420 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.

- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

- บักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2	ตัน
- พาดสายขนาด	95	AW	ตร.มม.ระบบ	3 เฟส 4 สาย ระยะทาง	20 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 25,036.30 บาท (สองหมื่นห้าพันสามสิบหกบาทสามสิบสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรมขวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 808/66

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชัยชัย นวนดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

20 มี.ค. 2566