



เรียน ผอ.กฟอ.ปลดผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001275065 ลง 7 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.คทอ.ปสวท.แดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-	สถานที่ซื้อขายรถบ้านเลขที่	ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	
-	ระยะทางจากจุดซื้อขายรถถึงหม้อแปลงประมาณ	10	เมตร รถขายรถแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร
-	สายที่ทอดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด	50 AW	คร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
-	ในการขายรถครั้งนี้ แล้วเสร็จทบทยสินเป็นรอง กฟภ.และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย		
-	ผู้ให้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ	1 เฟส ขนาด	15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
	ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย		

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1	คัน
- ทาดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 27,467.09 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายไพศาล ทรมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 873 /66

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิรัชชัย นวมดี)
รอง(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปตท.

27 มี.ค. 2566