



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 12 ก.ย. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายผาณิต พูลสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๓๒๐๔๑ ลว ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๖ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๔๒๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น
- พาดสายขนาด ๙๕ AW ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสายเมนชานคาขนาด ๕๐ AW ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๐,๖๕๒.๙/๙ บาท (หนึ่งแสนหกร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ (รวมภาษี ๙ % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโคตชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๖๗๙๗/๖๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

12 ก.ย. 2566