



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 12 ก.ย. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางวิรณนา คำพานิช

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๓๐๓๙๒ ลว. ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปทุมธานี ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๑ ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๓๓๐ เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๓ เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
– พาดสายขนาด	๙๕ AW	ตร.มม.ระบบ	๓ เฟส ๔	สาย ระยะทาง	๓๐ เมตร
– พาดสายเมนชายคาขนาด	๕๐ AW	ตร.มม.ระบบ	๓ เฟส ๔	สาย ระยะทาง	๕๐ เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	๖๔,๕๐๔.๕๖	บาท (	หกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบกสตางค์
(รวมภาษี ๓ % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน	๐.๐๐	บาท (	ศูนย์บาทถ้วน

(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ทผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๒๗๗/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.
2 ก.ย. 2566