



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่ 12 ก.ย. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด. บริษัท วราริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001344298 ลว. 22 สิงหาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลง 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 220 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสาย ขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 90 เมตร
- พาดสาย ขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน เควีเอ

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 90,471.36 บาท (เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชม.บค.รักษาการแทน ผผ.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2784/2566

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

12 ก.ย. 2566