



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

12 ก.ย. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายชาญ สุขเจริญ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๙๔๙๓/ ลว ๔ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๔ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๓๔๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๘ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙,๐๙๙.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบลบาทสตางค์ (รวมภาษี ๓% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโคตรชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๖๗๙๐/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชาญชัย นวนดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

12 ก.ย. 2565