



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 7 ก.ย. 2566

นายอนันต์ สุวดีษฐ์

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๔๗/๔๘๐ ลว ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปหลวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๒ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๓๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควี.เค.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๒๒ เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓/	ตัน
– พาดสายขนาด	๙๕	AW	๓	เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๗๐	เมตร
– พาดสายเมนชายคาขนาด	๕๐	AW	๓	เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐	เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๘,๙๐๗.๕๕ บาท (ห้าหมื่นแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์
(รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน



ชพ.บค. รักษาการแทน หพ.บค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสค.

ក.ប. 2566