



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ **๕7 ก.ย. 2565**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายกฤษฎา เลิศฤทธิ์วิริยะกุล

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๖๐๑๗/ ลว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.๑ ต.ตาสีทรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๔๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๔๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๒๓/๑.๑๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๒๗๑๔/๒๕-๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง.

๕7 ก.ย. 2565