



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่ 1 ก.ย. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด. บริษัท เอสเตท คอนเน็กท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001339365 ลว. 9 สิงหาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลง 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น
- รื้อถอนเสา คอ.ร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
- พาดสายแรงต่ำ ขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 76,319.77 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบ การพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชผ.บค.รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2606/2566

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวุฒิชัย นวนติ)
รจก.(ท)-รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

1 ก.ย. 2566