



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

22 ส.ค. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นางสาวสรินา พิมพ์พิพัฒน์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๑๒๐ ลว ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๓ ต.แม่ไม้คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๖๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เค.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๘,๘๘๓.๐๕ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ 250๐1/2566

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวุฒิชัย นวมดี)

รจก.(ท) รพ.ผจก.กฟอ.ปลด.

22 ส.ค. 2566