



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 2 ส.ค. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวสถาพร พ่วงความสุข

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๔๑๘๖๕ ลว ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๔ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๐๐ เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๐ เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓			ตัน
– พาดสายขนาด	๙๕	AW	๓	เฟส	๔	สาย ระยะทาง	๖๐ เมตร
– พาดสายเมนชายคาขนาด	๕๐	AW	๓	เฟส	๔	สาย ระยะทาง	๔๐ เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	๘๖,๓๗๓.๒๑	บาท (	แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์
(รวมภาษี ๓ % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน	๐.๐๐	บาท (	ศูนย์บาทถ้วน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศพ.บค. รักษาการแทน หพ.บค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

22 ส.ค. 2565