



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

21 ส.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายเสมียน ปิ่นทองเจริญ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๕๙๕ ลว ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๔ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๒๓๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เครือเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บิ๊กเสาคอร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐,๒๓๕.๐๙ บาท (..... หนึ่งในหมื่นสองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (..... ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกชย์)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ 2๔66/๒๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยชัย นวนดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

21 ส.ค. 2563