



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

21 ส.ค. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด. นายสนธยา แท่นทอง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120001335617 ลว. 26 กรกฎาคม 2566 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลง 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสาย ขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 110 เมตร
- พาดสายเมนชายคา 50 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 3 สาย ระยะทาง 45 เมตร

เงินลงทุน เควีเอ

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 64,839.97 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน 52,862.90 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโคชัย)

ผ.บค.รักษาการแทน ผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2456/66

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยชัย นวนติ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

21 ส.ค. 2565