



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 18 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เคีย ก่อสร้าง จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๙/๙๔๓ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เคีย ก่อสร้าง จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๕
ถนน ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ก่อสร้าง มีผู้ใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ MBA๐๕ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ๑ ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☒ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๔๐๐ /๕ แอมป์
จำนวน ๓ ชุด

รีดดอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เคย์ ก่อสร้าง จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				๙๐,๑๗๐.๖๗
หม้อแปลงภายใน				๔๔๓,๙๔๒.๕๗
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			๑๙,๒๓๑.๐๐	
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				๑๔,๐๐๐.๐๐
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
หักค่าสำรวจออกแบบ				-๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๓๑.๐๐	๕๔๓,๑๑๓.๒๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๓๘,๐๑๗.๙๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘๑,๑๓๑.๑๗

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๘๑,๑๓๑.๑๗ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท
งบทำการ จำนวน ๐.๐๐ บาท, และงบลงทุน จำนวน ๑๙,๒๓๑.๐๐ บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโคชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ทผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๕๘๕๕๐/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายนักเรศ สุเรือง

ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖