



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 17 ส.ค. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายอร่าม ภูโต

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๑๖๒๑๙ ลง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ..... ม.๓ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๕๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๗๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๕ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายขนาด ๙๕ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๐,๘๕๙.๐๖ บาท ( สี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์ (รวมภาษี ๓% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท ( ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๒๓๙๙/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรัญชัย นวนติ)  
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

17 ส.ค. 2565