



ถึง กฟอ.ปสค.

วันที่

26 7.8. 2566

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางถนงเงิน ป้องกงราช

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๓๓๐๙๔๔ สว. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ามนั้น พบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางถนงเงิน บัองกงราช บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๑

ถนน ตำบล ตาสีหรี อำเภอลพบุรี จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ บ้านขาย มีผู้ใช้ไฟ ๒๐ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง ๓
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

எ.

๔. ผู้ใช้ยืมติดออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด _____ ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ ปักเสาคอร. ขนาด _____ ๙ เมตร จำนวน _____ ๘ ต้น
☐ ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นางถุงเงิน บึงกงราช

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			
แรงต่ำ			๑๒๖,๐๔๒.๖๕
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนไฟสาธารณะ			๑๖๑.๒๐
รื้อถอนแรงต่ำ			๑,๓๑๙.๐๐
ไฟสาธารณะ			๑๘,๑๓๖.๕๕
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าขยทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			-๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๖๕๙.๔๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๙,๘๔๖.๑๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๑๕๐,๕๐๕.๕๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๕๐,๕๐๕.๕๖ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยห้าบาทห้าสิบกสต่างค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยีนราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๑๖๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโคชัย)

ชพ.บค. รักษาการแทน ผพ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๖๙๓๗/๖๕๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวัญชัย นวนดี)
 รก.ก.๒ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒ ๖ ก.ย. ๒๕๖๕