



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด

ถึง ผจก.กฟอ.ปลด

เลขที่

วันที่ 27 ก.ย. 2566

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายยุทธนันท์ พันพรม

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก.(ท)

๑. ข้อมูล

๑.๑ตามเลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๓๔๒๔๒๘ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง นายยุทธนันท์ พันพรม ร้องเรียนยังไม่มีไฟฟ้าใช้จากชาวบ้านหมู่ที่ ๕ คริวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบัน มีบ้านเลขที่ ๖๖๙ ม.๔ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ได้รับความเดือดร้อน มีอาชีพค้าขาย

๑.๒ระบบจำหน่ายแรงสูงในบริเวณดังกล่าวข้างต้น รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าปลวกแดง ๑ ฟีดเดอร์ ๑๒ อยู่ห่างจากสถานีไฟฟ้าประมาณ ๘ กม.

๒. ข้อพิจารณา

ผบค.กฟอ.ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจและพิจารณาแล้ว บริเวณดังกล่าวข้างต้นมีราษฎรอาศัยอยู่จริงจำนวนดังกล่าว โหลดที่ใช้เป็น โหลดแสงสว่าง ผู้ใช้ไฟมีอาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน เห็นควรจัดเข้ารับโครงการฟรี (ตามรายละเอียดแนบ)

๓. วิธีดำเนินการ

๓.๑แผนกติดตั้งแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะทาง ๔๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (กฟภ.ลงทุน)

๔.๑ แผนกติดตั้งแรงต่ำ เป็นเงิน ๒๒,๘๓๖.๓๘ บาท

(สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือ , แผนผัง , รายละเอียดประมาณการ เรื่อง เดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ก.๒ ปลด.(บค.)/๒๗๕๑/๒๕๖๖

อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายวุฒิชัย นวมดี)
รจก.(ท) รพ.ผจก.กฟอ.ปลด.

27 ก.ย. 2566