



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 16 ต.ค. 2566
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวสวัสดี แป๊ะมันคง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๐๕๑๒๒ ลว ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.๖ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๖๖๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เครือ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสายขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด AW ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๙,๘๓๗.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์
(รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

ชม.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๓๐๓๗/๖๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

16 ต.ค. 2566