



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

57 จ.ค. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายวิชาญ หงษ์เวียงจันทร์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๖๒๖ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๑ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๖๒๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควี.เค.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสายขนาด ๕๐ AW ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด AW ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓,๒๑๓.๙๑ บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๓๗๕๗/๖๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิชาญ นวมศิริ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

7 จ.ค. 2565