



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 5 ก.พ. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายประเสริฐ บุญชู

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๔๓๙๖ ลว. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประเสริฐ บุญชู บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ ๖ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐

หม้อแปลงภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /๕ แอมป์
จำนวน ชุด

รีดกอน ☒ หม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นายประเสริฐ บุญชู

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			๑๔๓,๒๕๙.๓๒
แรงต่ำ			๑๑๕,๓๑๕.๑๖
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			๓,๙๖๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ			๓,๙๓๕.๐๐
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๒,๐๐๐.๐๐
ค่าชอทไลน์			๕๕,๖๓๔.๔๑
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๔,๑๕๐.๒๙
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%		๒๒,๖๙๐.๕๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๔๖,๘๔๐.๘๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๔๖,๘๔๐.๘๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๕๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๓๕๖๖๔๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวัชรชัย นวนติ)
 รก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

5 ก.พ. 2567