



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 23 ก.พ. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท กรณิชา เอสเตท จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๕๒๓๑๓/ ลว ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓/ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๓ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๙๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เครื่อ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑๔ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓/ ต้น
- พาดสายขนาด ๙๕ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๘,๘๔๕.๔๑ บาท (..... หนึ่งในแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ (รวมภาษี ๓% ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (..... ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๖๔๖/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

23 ก.พ. 2567