



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 20 ก.พ. 2567

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวศิริพร เขียวคำ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๙๐๓๓๓/ ลว ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๓ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๓๐๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายขนาด ๕๐ AW ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด AW ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๘๗๐.๒๔ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโคชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ 506/6857

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

20 ก.พ. 2567