



กาฬไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางศุภิสรา เป้าปราณี (๑๔๐.ม)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลัด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลัด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๔๓๕๐ ลง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.๔ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๕๐๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๘๖๙.๒๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์ (รวมภาษี ๗% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๙๗,๐๑๐.๔๑ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๘๗๖/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวุฒิชัย นวมณี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลัด.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗