



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๗
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวพิตดา ดีดลี

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๘๐๖๔ ลว ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ _____ ม.๕ ต.मानयागप्र ओ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๕๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๒๕๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๑๐ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาตอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายขนาด ๙๕ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๙๕ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๕ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๓,๙๘๓.๖๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกตชัย)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๘๗๕ /๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยัญชัย นวงดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
๒ ๒ มี.ค. ๒๕๖๗