



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปสวทแดง

เลขที่

วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางสาวช่อผกา บัวโพน

เรียน ผจก.กฟอ.ปสด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปสด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๔๐๙๗/๓๒ ลง ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.๙/ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๒๑๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟฟ้าหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควี.อ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - บักเสาดร.ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๑ | ตัน |
| - พาดสายขนาด | ๙๕ AW | ตร.มม.ระบบ | ๑ เฟส | ๒ สาย ระยะทาง | ๑๐ เมตร |
| - พาดสายเมนชายคาขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

1 02 10 05027
94 7067 47430

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | ๐.๐๐ | บาท (| ศูนย์บาทถ้วน |
| (รวมภาษี ๗ % ไว้แล้ว) | | | |
| กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | ๑๘,๐๓๓.๓๑ | บาท (| หนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโภคชัย)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๘๘๘ / ๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัชรชัย นวมดี)

รอก.(ท)ปฏิปัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสท.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗