



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 22 มี.ค. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง = นายกิมฮั้ว แซ่เฮ้ง (๑๔๐.ม)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๖๕๖๙ ลว ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ๖๓ ม.๖ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๑๒๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ


- ปักเสาครุ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ AW ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
(รวมภาษี ๓% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๖๕๒.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายรัชพล สัมมาโกชชัย)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๖๗๖/๒๕๖๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวุฒิชัย นามศรี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผบค.กฟอ.ปลด.
22 มี.ค. 2567