



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 2 พ.ค. 2567
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท ออนการ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด (๑๔๐.ม)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๓/๓๙๔ ลง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๔๔๔ ม.๔ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๔๔๐ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคเบิล.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด ๙๕ AW ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด _____ AW ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
(รวมภาษี ๓% ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๑๑๒,๐๔๖.๔๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัยชัย นวนติ)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

2 พ.ค. 2567