



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.แก่ง ถึง ผจก.กฟอ.แก่ง
เลขที่ ก.๒ กล.(บค.) / วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แก่ง - นางสมนรัตน์ แสงอันประเสริฐ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๑๒๔๓ ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟอ.แก่ง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสมนรัตน์ แสงอันประเสริฐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑ สถานที่ขอขยายเขตบ้าน น้ำใส หมู่ที่ ๒ ตำบล น้ำเป็น อำเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๖๙๒ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๒ เมตร

๒ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ของสถานีไฟฟ้าแก่ง อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ก.ม.

๓ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. หมายเลข PEA. ๕๔ - ๐๑๘๗๓๐ ติดตั้งบริเวณน้ำใส วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ๔๕ แอมป์ เฟส บี. ๔๓ แอมป์ เฟส ซี. ๕๒ แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสายวัดได้ ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์

๔ สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕ ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑	ปักเสา คอ. ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น				
๒	ปักเสา ตอม่อ ขนาด	- เมตร	จำนวน	-	ต้น				
๓	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด	๕๐ ต.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒	เมตร	
๔	พาดสายเมนชายคา ขนาด	- ต.มม.	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร	
๕	ประกอบสายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด	๙๕ ต.มม.	จำนวน	-	ชุด				
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๓๐ โวลต์		จำนวน	-	ชุด				
๗	เทคอนกรีตโคนเสาจำนวน	-	ต้น						

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้


ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๗,๕๖๑.๐๐ บาท
๒. รีดถอน แรงต่ำ	- บาท
รวมเงิน	๗,๕๖๑.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๒๒.๒๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗,๙๘๓.๒๗ บาท</u>

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๗,๙๘๓.๒๗ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชวลิต เชื้อเงิน)

ทพ.บค กฟอ.แกลง

ที่ ก.๒ - กล.(บค.) / ๑๙๘ / ๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายทศพร ธนะโสภณ)

ผจก.กฟอ.กล.

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘