



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล. ถึง ผจก.แกลง
เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/๑๗๕/๕๘ วันที่ 16 เม.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง - บริษัท โปรเกรสทูเทอเรีย จำกัด
อ้างถึง เลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๐๔๐๔๐๘๒ ลว.๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท โปรเกรสทูเทอเรีย แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งขนาดหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ๑ ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โปรเกรสทูเทอเรีย เลขที่ - หมู่ ๖ ตำบล ชากโดน อำเภอ แกลง
จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อกิจการ ห้องเย็นส่งผลไม้ ตั้งอยู่ที่- หมู่ ๖ ตำบล ชากโดน อำเภอ แกลง
จังหวัดระยอง
- ๒ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ (โหลดสูงสุด ๑๐ MW.) ของสถานีไฟฟ้า
แกลงอยู่ห่าง สถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- ๓ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด
๑๐๐ เควีเอ.(ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)
- ๔ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และ ดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายกิจจา คุณพิชิตชัย
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก. ๓๗๗๑) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง
- ๕ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟดำเนินการ)

๑.๑ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง ตามแบบวิศวกร และให้ วิศวกร
ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

๒.๑ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.(ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที. ขนาด แรงต่ำ ๑๕๐:๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์ ๑๔,๑๘๐.๐๐ บาท เบิกจากงบลงทุน

รวมเงิน ๑๕,๑๘๐.๐๐ บาท

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน(๐๒.๒)

๑. แรงสูงภายใน

๑๔,๒๔๗.๐๐ บาท /

รวมเงิน

๑๔,๒๔๗.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๔,๒๕๐.๐๐ บาท.

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

บาท

๔. คำไรสุทธิ

๔,๒๕๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.* (๑๐๐)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน

₹ 80,000.00 บาท

ค่าแรงขอทไลต์

๑๒,๙๖๙.๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน

๔๓,๕๕๕.๕๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

៣,០៤៨.៨២ បាត

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕.๖๐๓.๓๒ บาท

(สี่หมื่นหกพันหกร้อยสามบาทสามสิบสองสตางค์)

ผู้ใช้ฟองทนเป็นเงิน ๔๖,๖๐๓.๓๒ บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยสามบาทสามสิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ เป็นของกฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง เองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและ หนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายชวลิต เชื้อเงิน

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/๑๓๓๕/๕๘ นพ.บค.กฟอ.แกลง

อนุมัติ



(น.เขตพร ธนะโสภณ)

ผจก.กฟอ.กล.

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๘