

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ ชุดต่อโลโก้เดิม

จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายใน(ส่วนผู้ใช้ไฟดำเนินการ)

๓.๑ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง ตามแบบวิศวกร และให้ วิศวกร ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟผ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๔. แผนกหม้อแปลงภายใน

๔.๑ ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.(ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๕. แผนกเครื่องวัด

๕.๑ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ๔๐๐:๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ แรงสูง	๓๒๔,๑๕๖.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒ รื้อถอนแรงสูง	๒,๖๗๓.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
๓ แรงต่ำ	๕,๕๘๕.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๔ มิเตอร์	๑๕,๖๑๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	๓๔๘,๐๓๑.๐๐ บาท	

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน(๐๒.๒)

๑ แรงสูงภายใน

๑๒,๘๒๙.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๒,๘๒๙.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑ กำไรขั้นต้น

๓,๘๔๙.๐๐ บาท

๒ % ลดกำไร

- %

๓ จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔ กำไรสุทธิ

รวมเงิน

๓,๘๔๙.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม

๑ ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.* (๑๐๐)

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒ ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓,๖๗๘.๐๐ บาท

ค่าแรงขอทโละ

๑๓,๓๐๕.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๖,๙๘๓.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓,๙๘๘.๘๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๗๑.๘๑ บาท


(หกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๙๗๑.๘๑ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด
แรงต่ำ เป็นของกฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
เองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตร
ฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ.
จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่
ฝ่ายเดียว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและ
หนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



นายชวลิต เชื้อเงิน
ผ.บ.ค.กฟอ.แกลง

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/๐๘๔๖/๐๕

อนุมัติ



(นายชวลิต เชื้อเงิน)
รศก.(๓) ปฏิบัติงานกฟอ.แกลง.กฟอ.ก.