



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แกลง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๔๘๘๙ / ๕๔

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง.- แขวงทางหลวงชนบทระยอง

อ้างถึง หนังสือเลขที่ คค ๐๗๐๓/๔๘/๑๕๑๓ ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แขวงทางหลวงชนบทระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงให้กับไฟฟ้าแสงสว่าง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ ตำบล หับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ บ้านคลองยาง ช่วงที่ ๔ หมู่ ๒ ตำบล เข้าน้อย อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด ๓.๙ MW. ของสถานีไฟฟ้า แกลง(๐๙) อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๓๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)
๑.๒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๒. แผนกเครื่องวัด

๒.๑ รื้อถอนประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด
(คืนคลัง)

๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ปรับปรุงแรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	๒,๑๘๗.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แผนกรื้อถอนเครื่องวัด	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. รื้อถอนแรงสูง	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	๒,๑๘๗.๐๐	บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

() ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	-	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	-	บาท
๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน	-	บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘,๔๕๙.๐๐	บาท
๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	๒๘,๔๕๙.๐๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๖๙๒.๐๐	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๖๙๒.๐๐	บาท
รวมเงิน	๓๗,๑๕๑.๐๐	บาท

ค่าปฏิบัติงานฮอทไลน์

รวมเงิน	๑๑,๘๑๒.๕๐	บาท
---------	-----------	-----

ค่าตรวจสอบแบบ

รวมเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
---------	----------	-----


ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๗๗๗.๔๕	บาท
--------------------	----------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๗,๓๔๐.๙๕	บาท
---------------------	-----------	-----

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๗๔๐.๙๕ บาท
 (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชวลิต เชื้อเงิน)

ทพ.บค.กฟอ.กล.

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๔๘๔๙ / ๕๘
 อนุมัติ



(นายวิชิต เจริญวรรณ)

ชก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กล.
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘