



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

ถึง ผจก.แกลง

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/๔๘๗๓/๕๔

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง.- แฉงทางหลวงชนบทระยอง

อ้างถึง หนังสือเลขที่ คค ๐๗๐๓/๔๔/๑๖๓๕ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก แฉงทางหลวงชนบทระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงให้กับไฟฟ้าแสงสว่าง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ แฉงทางหลวงชนบทระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ ตำบล หับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ วัดน้ำเป็น หมู่ ๖ ตำบล น้ำเป็น อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด ๓.๙ MW. ของ สถานีไฟฟ้า แกลง(๐๔) อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน

๑.๑ รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)
๑.๒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๒. แผนกเครื่องวัด

๒.๑ รื้อถอนประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด (คืนคลัง)
๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ปรับปรุงแรงสูงภายนอก	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	๒,๑๘๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แผนกรื้อถอนเครื่องวัด	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. รื้อถอนแรงสูง	- บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	๒,๑๘๗.๐๐ บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	- บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	- บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	- บาท
รวมเงิน	- บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	- บาท
๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน	- บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘,๔๕๙.๐๐ บาท
๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	- บาท
รวมเงิน	๒๘,๔๕๙.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๖๙๒.๐๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๖๙๒.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓๗,๑๕๑.๐๐ บาท

ค่าปฏิบัติงานขอทไลน์

รวมเงิน	๑๐,๖๑๒.๕๐ บาท
	๔๗,๗๖๓.๕๐ บาท
	- บาท

ค่าตรวจสอบแบบ

รวมเงิน	๔๗,๗๖๓.๕๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๓๔๓.๔๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑,๑๐๖.๙๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๑,๑๐๖.๙๕ บาท
 (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน
 สิ้นในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
 ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายชวลิต เชื้อเงิน)

ทผ.บค.กฟอ.กล.

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๔๕๗๗ / ๕๕

อนุมัติ



(นายวิสิต เจริญวรรณ)

รองก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กล.
 ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔