



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กล.

เลขที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๒๕๕๖/๒๙

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.แกลง.- บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสน จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๕๐๐ ลว. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ถึง ผจก.แกลง
วันที่ - 8 ธ.ค. 2553

เรียน ผจก.กฟอ.แกลง

ด้วย ผบค.กล.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสน จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค. กล. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสน จำกัด เลขที่ ๒๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล กระแสน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อกิจการ โรงงานไม้ยางพารา ตั้งอยู่ที่ ๒๔๑ หมู่ ๘ ตำบล กระแสน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด ๔.๗ MW.) ของ สถานีไฟฟ้า แกลง(๐๔) อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๑๐๗๓) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบแล ควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก

๑.๑ ปีกเสา คอ.ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ตัน
๑.๒ ปีกเสาดอม่อ ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ตัน
๑.๓ พาดสาย แกนเหล็ก ACSR	ขนาด ๕๐ ต.มม.	จำนวน	-	เส้น	
ระยะทาง	-	เมตร			
๑.๔ ประกอบกายยึดโยงแรงสูง	จำนวน	-	ชุด		

๒. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)

	๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ตัน	
	๒.๒ ปีกเสาดอม่อ ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	-	ตัน	
	๒.๓ พาดสาย	เคเบิลอากาศ	ขนาด	๕๐ ต.มม.	จำนวน	-	เส้น
ระยะทาง	-	เมตร					
	๒.๔ ประกอบกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด			

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกร
แบบ และให้ วิศวกร. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

	๓.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ตัน
	๓.๓ ปีกเสาดอม่อ ขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	ตัน
	๓.๔ พาดสาย แกนเหล็ก ACSR	ขนาด	๕๐ ต.มม.	จำนวน	-	เส้น
ระยะทาง	-	เมตร				
	๓.๕ ประกอบกายยึดโยงแรงสูง	จำนวน	-	ชุด		

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๔.๑ ร็อดอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ตัน

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง)

๖. แผนกเครื่องวัด

๖.๑ ติดตั้งมิเตอร์ ประกอบ ซีที. แรงสูง ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูง	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกเครื่องวัด	๙๖,๑๐๙.๐๐	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. แรงสูงภายนอกคิด ๕๐%	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๔. ร็อดอนเครื่องวัด	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๕. แรงต่ำ	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)+(๔)	๙๖,๑๐๙.๐๐	บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

() ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐๐ เควีเอ.* (๑๐๐)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแท่นและร็อดหม้อแปลง	-	บาท
รวมเงิน	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	-	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๔,๖๓๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๔,๖๓๗.๐๐	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๓๔๒.๐๐	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๓๔๒.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๒๑,๐๒๔.๐๐	บาท

ค่าแรงขุดไลน์

รวมเป็นเงิน	๑๐,๓๑๒.๕๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๑๔๓.๔๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๐,๕๓๕.๔๑	บาท


(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๔๑ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบและ
ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น
ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี
และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของกฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม
หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ ฝ่ายเดียว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือ
ขอใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายชาลิต เชื้อเงิน)

ทผ.บค.กฟอ.กล.

ที่ ก.๒ กล.(บค.)/ ๒๕๕๘/๒
อนุมัติ



(นายชาลิต เชื้อเงิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟอ.กล.

- 8 มี.ย. 2559

ใบแจ้งหนี้ / ใบแนบบิลกำกับภาษี เลขที่ ลว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับคือ : ที่ 00227
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง
เลขที่ 12/12 หมู่ 12
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จ.ระยอง 21110
วันที่ : 14/06/2559
เลขที่ใบแจ้งรายการชำระ : 9006394303
เลขที่ใบส่งขาย : 3000443805
เลขที่ใบคำร้อง : 120000525500

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1001981089
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 91000556150 ลูกหนี้งานขยายเขต
ชื่อ (Customer) : บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสนอน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 241 ม.8 ต.กระแสนอน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายการ/DESCRIPTIONS	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน หมายเลขงาน C-59-H-KLACS.0266.02.2	1	19,029.00
2 ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย หมายเลขงาน C-59-H-KLACS.0266	1	100,000.00
ค่าสินค้า/บริการ หักส่วนลด รวมเป็นเงิน ภาษี 7 %		119,029.00 0.00 119,029.00 8,332.03
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเอ็ด บาท สาม สตางค์)	รวม	127,361.03

ลงชื่อ.....
นายชวลิต เชื้อเงิน
(.....นาย 1 ค. กฟอ. แกลง.....)
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ 1. โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายใน วันที่ 14/06/2559
2. เมื่อชำระเงินตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

127,361.03 F 44080906/400003

จัดพิมพ์ เวลา : 13.56 น. วันที่ 14/06/2559

14/6/09

ใบแจ้งหนี้ / ใบแนบบใบกำกับภาษี เลขที่ ลว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับคือ : ที่ 00227
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง
เลขที่ 12/12 หมู่ 12
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จ.ระยอง 21110
วันที่ : 14/06/2559
เลขที่ใบแจ้งรายการชำระ : 9006394309
เลขที่ใบส่งขาย : 2005397144
เลขที่ใบคำร้อง : 130000584150

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1001981089
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 92000176405 ลูกหนี้ธุรกิจเสริม
ชื่อ (Customer) : บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสนอน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 241 ม.8 ต.กระแสนอน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายการ/DESCRIPTIONS	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าบริการHotLineขอทศติก(ไม่พัก)	1	10,312.50
ค่าสินค้า/บริการ		10,312.50
หักส่วนลด		0.00
รวมเป็นเงิน		10,312.50
ภาษี 7 %		721.88
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่ บาท สามสิบแปด สตางค์)	รวม	11,034.38

ลงชื่อ.....
นายชวลิต เชื้อเงิน
(.....นายค.พอ.แกลง.....)
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ 1. โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายใน วันที่ 14/06/2559
2. เมื่อชำระเงินตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

จัดพิมพ์ เวลา : 13.58 น. วันที่ 14/06/2559

11,034.38 E 4908881014 0006

14/6/59

ใบแจ้งหนี้ / ใบแนบบิลกำกับภาษี เลขที่ ฉว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับคือ : ที่ 00227
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง
เลขที่ 12/12 หมู่ 12
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จ.ระยอง 21110
วันที่ : 14/06/2559
เลขที่ใบแจ้งรายการชำระ : 9006394450
เลขที่ใบส่งขาย : 2005397237
เลขที่ใบคำร้อง : 110006113162

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1001981089
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 20020281155 บัญชีผู้ใช้ไฟฟ้า
ชื่อ (Customer) : บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระแสนอน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 241 ม.8 ต.กระแสนอน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รายการ/DESCRIPTIONS	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
I ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	1	2,000.00
ค่าสินค้าบริการ		2,000.00
หักส่วนลด		0.00
รวมเป็นเงิน		2,000.00
ภาษี 7 %		140.00
(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)	รวม	2,140.00

ลงชื่อ.....
นายชวลิต เรือเงิน
(.....นายค.คพอ.แกลง.....)
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ 1. โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายใน วันที่ 14/06/2559
2. เมื่อชำระเงินตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

2140. F2 490825906/40005

จัดพิมพ์ เวลา : 14.04 น. วันที่ 14/06/2559

14/6/59

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ F490825906140003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง (สาขาที่ 00227)

ที่อยู่

เลขที่ 12/12 หมู่ 12 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

รหัสลูกค้า

91000556150

วันที่

14

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2559

ได้รับเงินจาก

บริษัท อุตสาหกรรมไม้ กระดาษ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 241 ม.8 ต.กระแจะ อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

9006394303 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0215550001467 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าบริการ รายละเอียดตามใบแนบใบกำกับภาษี			119,029.00
	โดยเงินสด			
	0243			
รวม ราคาสินค้าและบริการ				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				119,029.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				8,332.03
หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสตางค์)				127,361.03

MISC.REV 0.09

ผู้รับเงิน

(3/3)

เลขที่ 000686844