

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้า อ.แกลง. เขต กฟภ.๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ ช้อขายขาย)

๑.๑.๑ แรงดัน ไฟฟ้า ในระบบ ๑๑๕ เควี

ลำดับ ที่	สถานที่ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อ สถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒ - ๑๒๐.๗ เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐.	๑๑๕.๖	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๖	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-มี.ค.-๖๕	๑๑๕.๖	/	-

			เวลา ๑๐.๐๐ น.					
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/		-	
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/		-	
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/		-	
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๑	/		-	
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๐	/		-	
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/		-	

๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๑	/	-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-

๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด		๓๑-๓.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		๓๑-๓.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด		๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด		๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้า ...อ.แกลง. เขต กฟผ.๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟผ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.แกลง	ม.๗ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า ๑๐๐ เควีไอ ๓๘-๐๐๓๐๑๕ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสายหยุด คนทา	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีไอ ๕๖-๐๐๔๗๐ ระยะห่าง ๕๐๐เมตร มิเตอร์PEAนายทริญฐิธนันนพบุตร ต.บ้านนา อ.แกลง บ้านนา ๕๐ เควีไอ ๔๕-๐๓๐๓๖๐ ระยะห่าง๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายทวงศ์ศักดิ์ ฉายาเขาวลิต	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีไอ ๓๕-๐๐๗๕๒๓ ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายอำไพ ประมาญ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า ๑๐๐ เควีไอ ๔๘-๐๐๑๘๕๑ ระยะห่าง ๑๕๐เมตร มิเตอร์PEAนายรัชชัย แซ่เตียว ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-

		๑๖๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๒๔ ระยะห่าง ๑๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายภาค อุดทน	เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	ม.๕ ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหัว ๑๐๐ เควีเอ ๔๙-๐๑๑๕๘๘ ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายรังสรรค์ ลิ้มกุล	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๕-๐๐๑๑๒๒ ระยะห่าง ๑๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายสกล กิ่งสุวรรณ	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘ ระยะห่าง ๑๕๐ เมตร มีเตอร์PEA นายหอม รัตนวิจิตร	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ม.๒ ต.พลองตาเยี่ยม อ.วังจันทร์ บ้านพลองตาเยี่ยม ๑๐๐ เควีเอ ๔๙-๐๐๓๔๘๘ ระยะห่าง ๑๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางปรานอม ธรรมสุนทร	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๕๖-๐๑๑๗๖๐ ระยะห่าง ๔๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายจำนง อุดหนุน	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA ร้านศิริภรณ์เคมีเกษตร	๓๐-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ม.๓ ต.กรำ อ.แกลง บ้านกรำ ๒๕๐ เควีเอ ๓๗-๐๑๒๙๖๘ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มีเตอร์PEA นายทรัพย์ ลอยมณี	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ม.๕ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๕๘-๐๐๔๖๗๓ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-

๓	กฟอ.แกลง	มิเตอร์PEA นางสาวสาธิตี วัชรรัตน์พร ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวสุพรรณิ พันธมตะ	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ม.๑ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๔๐-๐๐๐๙๖๘ ระยะห่าง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายประเสริฐ เรืองบุญสูง ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
			๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีเอ ๔๕-๐๐๑๑๒๒ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์คนตา ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านเกาะหนองโสน	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ม.๕ ต.วังห้าว อ.แกลง บ้านวังหิน ๒๕๐ เควีเอ ๓๔-๐๐๘๔๘๘ ระยะห่าง ๓๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุเทพ เจริญวงศ์	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
			๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	๑๖๐ เควีเอ ๓๖-๐๐๓๘๓๐ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวขวัญรงค์ ปาลสุทธิ์ ต.ชาโคโดน อ.แกลง บ้านสองพี่น้อง	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
						-

๒	กฟอ.แกลง	ม.๔ต.ซากพง อ.แกลง บ้านคลองทุเรียน ๑๖๐ เควีเอ.๕๙-๐๑๘๙๒๒ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายสำรวม วิริยะ ต.ทางเกวียน อ.แกลง สี่แยกป้ายหน้าใจ ๒๕๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๐๔๑๖ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางวิจิรา ประเสริฐสุข	๓๑-๘.ค. -๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง		๓๑-๘.ค. -๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านแหลมยาง ๑๐๐ เควีเอ ๖๓-๐๓๒๕๔๓ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางไพเราะ บริบูรณ์สามัคคี	๓๐-ก.ย. -๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านศาลาตาผ่อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๔๙-๐๐๕๕๓๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๓๐-ก.ย. -๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	มีเตอร์PEA นายรุ่งโรจน์ รัตนวิจิตร บ้านปากทางวัดบุญนาค ต.ซากโดน อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๕๓๓๐ ระยะทาง๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางฉันทนา แซ่จิ่ง	๓๐-ก.ย. -๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านอ่างตานนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๓๗-๐๐๖๓๖๘ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายอาทิตย์ เกิดศิริ	๓๑-๘.ค. -๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านเกาะหนองโปลท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๕๙-๐๐๐๙๙๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางสาวสังข์ ใจเย็น	๓๑-๘.ค. -๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	บ้านพล่งช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๓๔-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายบุญเลิศ ยั่งยืน	๓๑-๘.ค. -๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๖๐-๐๑๑๗๖๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๓๐-พ.ย. -๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/	-

๒	กฟอ.แกลง	มีเตอร์PEA นายขยาย สุพรรณวงศ์ บ้านหนองควายเขatik ต.วังหัว อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๕๘-๐๑๐๒๕๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นางวรรณมา ทัดเทียม บ้านเนินทราย ต.เนินซ้อ อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๑-๐๐๒๕๔๔ระยะทาง ๑๕๐ เมตร มีเตอร์PEA นายนิรุติ เจริญรื่น	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/
			๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	
๑	กฟอ.แกลง	บ้านรางตาไทย ต.กระแสน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๔-๐๑๑๒๑๒ระยะทาง ๓๐๐ เมตร มีเตอร์ PEA นางสาวรัตยา จันทร์พรหมณ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/
			๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	
๒	กฟอ.แกลง	บ้านวังหัว ต.วังหัว อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๔๘-๐๐๑๘๕๔ระยะทาง ๔๕๐ เมตร มีเตอร์PEA นางสุณี เสาวคนธ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/
			๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	
๓	กฟอ.แกลง	บ้านหนองจระเข้ ต.บ้านมา อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๓๒-๐๐๗๑๐๗ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายยุทธนันท์ สุทธิสิทธิ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ -ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลท์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๔๖-๒๖๗๓ มิเตอร์PEA นางสาวชูจิตต์ หิรัโธทัยะ ระยะห่าง ๔๐๐ เมตร ม.๓ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๒๕๐ เควีเอ ๔๖-๐๐๔๕๕๓ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายชาญ ทองสัมฤทธิ์	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	ม.๘ ต.ซากโดน อ.แกลง บ้านซากโดน ๑๖๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๒๕๕๕ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายเชาว์ จันทราภรณ์ ม.๓ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๕๕-๐๑๕๕๕๕ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวนงนุช เกติมณี	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	ม.๓ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๑-มี.ค.-๖๕	๒๒๓	/	-

๒	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีโอ ๔๑-๐๐๒๗๐๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุนทร บัวแก้ว ม.๓ ต.วังห้ว อ.แกลง บ้านวังห้ว	เวลา ๑๐.๐๐ น.		
			๓๑-มี.ค.-๖๕	๒๒๓	/
			เวลา ๑๔.๐๐ น.		
๓	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีโอ ๔๔-๐๐๑๘๕๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายกิตติ ดะการศักดิ์กุล ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๒๕๐ เควีโอ ๓๖-๐๐๘๕๖๖ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสมพร สุนทรเวชพงษ์	๓๑-มี.ค.-๖๕	๒๒๐	/
			เวลา ๑๖.๐๐ น.		
๑	กฟอ.แกลง	๑๖๐ เควีโอ ๔๘-๐๐๒๐๕๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายไพรัช เจริญรับ ต.เนินซ้อ อ.แกลง บ้านเนินซ้อ ๓๐๐ เควีโอ ๔๗-๑๑๑๐๓๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวปิยะนุช พฤติสุขปรีจันทร์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๕๐๐ เควีโอ ๔๕-๐๒๕๒๖๒๓ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางเบญญา ดอกไม้	๓๐-เม.ย.-๖๕	๒๒๓	/
			เวลา ๑๐.๐๐ น.		
๒	กฟอ.แกลง	๓๐-เม.ย.-๖๕	๒๒๔		/
			เวลา ๑๔.๐๐ น.		
๓	กฟอ.แกลง	๓๐-เม.ย.-๖๕	๒๒๕		/
			เวลา ๑๖.๐๐ น.		
๑	กฟอ.แกลง	๓๑-พ.ค.-๖๕	๒๒๑		/
			เวลา ๑๐.๐๐ น.		
๒	กฟอ.แกลง	๓๑-พ.ค.-๖๕	๒๒๐		/
			เวลา ๑๔.๐๐ น.		
๓	กฟอ.แกลง	๓๑-พ.ค.-๖๕	๒๒๓		/
			เวลา ๑๖.๐๐ น.		
๑	กฟอ.แกลง	๓๐-มี.ย.-๖๕	๒๒๑		/
			เวลา ๑๐.๐๐ น.		

๒	กฟอ.แกลง	ม.๔ ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหัว ๑๐๐ เควีเอ ๔๐-๐๒๐๗๐ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายปุย สํารายวงศ์ ม.๔.ต.ชากโดน อ.แกลง บ้านชากโดน ๑๖๐ เควีเอ ๔๙-๐๐๕๕๕ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นางสมจิตร์ เกษรัตน์	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๐ ๒๒๓	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ม.๔.ต.ชากโดน อ.แกลง บ้านชากโดน ๑๖๐ เควีเอ ๔๙-๐๐๕๕๕ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นางสมจิตร์ เกษรัตน์	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านเกาะหนองโป่ง ๒๕๐ เควีเอ ๕๙-๐๐๑๓๖๓ ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นายศรายุทธ เจริญวงศ์	๓๐-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหิน ๒๕๐ เควีเอ.๓๔-๐๐๘๔๘๘ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายณัฐนันท์ มั่งคั่ง	๓๐-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหิน ๑๖๐ เควีเอ ๓๖-๐๐๓๘๓๐ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA พจ.ชาญชัย ชลสิทธิ์ยา	๓๐-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ชากโดน อ.แกลง บ้านสองพี่น้อง ๑๐๐ เควีเอ ๒๕-๐๐๒๕๘๐ ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นายธีรยุทธ เสน่ห์	๓๐-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ชากพง อ.แกลง บ้านคลองทุเรียน ๑๖๐ เควีเอ.๕๙-๐๑๘๘๒๒ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางปริญญานุ ศรีนวล	๓๐-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	๑๖๗/๑ ต.ทางเกวียน อ.แกลง สี่แยกป้ายพันใจ ๒๕๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๔๑๖ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุวิทย์ ตรีไตรตันกุล	๓๐-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านแหลมยาง ๑๐๐ เควีเอ ๖๓-๐๓๒๕๔๓ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวยุ พงษ์ศิลา	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านศาลาตาผ่อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๔๙-๐๐๕๕๓๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-

๓	กฟอ.แกลง	มิเตอร์PEA นางจันทิมา มะลิวัลย์ บ้านปากทางวัดขุนนาค ต.ซากโค่น อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๕๓๓๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายวุฒิชัย ฉันทรักษ์	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านอ่างदानนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๓๗-๐๐๖๓๖๘ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายทองอินทร์ ฉลาด	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านเกาะหนองโปสถ์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๕๘-๐๐๐๙๙๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวสุนิสา สุริโย	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	บ้านพล่งช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๓๔-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายวิบูลย์ ทุปียะ	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๖๐-๐๑๑๗๖๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายนางสาวแสงจันทร์ เขาวีศิลป์	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านหนองควายเขatik ต.วังหว้า อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๕๘-๐๑๐๒๕๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายจอน ทองแดง	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	บ้านเนินทราย ต.เนินซ้อ อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๒๕๔๔๔ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสมศักดิ์ เกษกุล	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านรางตาไทย ต.กระแสน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๑๒๑๒ระยะทาง ๒๐๐เมตร มิเตอร์ PEA นางสาวสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๔๘-๐๐๑๘๕๕๕ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA พ.ต.ท.สมพงษ์ อ่องจันทร์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-

๓	กฟอ.แกลง	บ้านหนองจรูญใต้ ต.บ้านนา อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๓๒-๐๐๗๑๐๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายนิทัศน์ โกมลภัทร	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
---	----------	---	-----------------------------	-----	---	---

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
กฟภ.แกลงและกฟย.ในสังกัด โทร ๐๓๘-๖๗๑-๑๕๕

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ไตรมาส ๔	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ชม. (ครึ่ง) - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ชม. (ครึ่ง)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๙๐%	๙๒%	๙๑%	๙๑.๐๐%	
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๔ เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียน เกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.แกลงและกฟย.ในสังกัด โทร ๐๓๘-๖๗๑-๑๕๕

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		ด.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ไตรมาส ๔	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย)						
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)						

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ ชื้อขายขาย)

๑.๑.๑ แรงดัน ไฟฟ้า ในระบบ ๑๑๕ เควี

ลำดับ ที่	สถานที่ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อ สถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒ - ๑๒๐.๗ เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐.	๑๑๕.๖	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๖	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ม.ค.-๖๕	๑๑๕.๖	/	-

		เวลา ๑๐.๐๐ น.				
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/		-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/		-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/		-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๑	/		-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๐	/		-
๑	บริษัท รวยของ เอ็มทีเอฟ จำกัด	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/		-

๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๑	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๕	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มทีเอฟ จำกัด		๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-

๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-๓.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๔	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	๓๑-๓.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๓	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-
๑	บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-
๒	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๑๕.๒	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า ...อ.แก่ง. เขต กฟภ.๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ ชื้อขาย)

๑.๑.๓ แรงดัน ไฟฟ้า ในระบบ ๒๒ เควี

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อ สถานที่ ,หมายเลขเสา หรือ หม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน / เดือน / ปี	ค่าเฉลี่ย แรงดัน ที่วัด ได้ทั้ง ๓ เฟส			ตำแหน่ง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดใน ระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี	ที่ต้นหม้อ แปลง	ด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้
๑	แก่ง๑	๘	บ้านทางเกวียนม.๑ ต.ทางเกวียน อ.แก่ง ๑๖๐ เควีเอ ๔๖-๐๐๒๖๗๗ ระยะห่าง ประมาณ ๗ กม.	๓๑ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๑		๔๐๐	๓	๒๒.๑	/	-
๒	แก่ง๓	๑	บ้านวังหว่า ต.วังหว่า อ.แก่ง จ.ระยอง ๕๐๐ เควีเอ . ๔๕-๐๒๕๒๖๓ ระยะห่าง ประมาณ ๗ กม.	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๒		๔๐๓	๓	๒๒.๒	/	-
๓	แก่ง๓	๑๐	บ้านสองสลิ้ง ม.๑ ต.สองสลิ้ง อ.แก่ง. ๑๐๐ เควีเอ ๓๖-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ประมาณ ๖ กม.	๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๔		๔๐๒	๓	๒๒.๔	/	-
๑	แก่ง๑	๖	บ้านทางเกวียนม.๑ ต.ทางเกวียน อ.แก่ง ๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘ ระยะห่าง ประมาณ ๘ กม.	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๑		๔๐๐	๓	๒๒.๑	/	-
๒	แก่ง๓	๑	บ้านวังหว่า ต.วังหว่า อ.แก่ง จ.ระยอง ๑๐๐ เควีเอ . ๔๘-๐๐๑๘๕๑ ระยะห่าง	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๒		๔๐๓	๓	๒๒.๒	/	-

๓	แกลง๓	๗	ประมาณ ๕ กม. บ้านวังหิน ม.๒ ต.วังหัว อ.แกลง. ๑๐๐ เควีเอ ๓๖-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ประมาณ ๖ กม.	๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๔	๔๐๒	๓	๒๒.๔	-
๑	แกลง๑	๙	บ้านทางเกวียน ม.๒ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๔๐-๐๐๐๙๖๘ ระยะทาง ประมาณ ๘ กม.	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๑	๓	๒๒.๒	-
๒	แกลง๓	๒	บ้านวังหิน ต.วังหัว อ.แกลง จ.ระยอง ๕๐๐ เควีเอ . ๔๗-๐๐๓๔๑๗ ระยะทาง ประมาณ ๖ กม.	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๐	๓	๒๒.๒	-
๓	แกลง๓	๔	บ้านคลองทุเรียน ต.ซากพง อ.แกลง. ๑๖๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๘๙๒๒ ระยะทาง ประมาณ ๗ กม.	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๔	๔๐๒	๓	๒๒.๔	-
๑	แกลง๑	๙	บ้านทางเกวียน ม.๒ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๘๗๙๐ ระยะทาง ประมาณ ๑๑ กม.	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๒	๓	๒๒.๓	-
๒	แกลง๑	๗	บ้านโพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๕๐๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๖๗๙๔ ระยะทาง ประมาณ ๔กม.	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๑	๓	๒๒.๒	-
๓	แกลง๓	๑	บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วังหัว อ.แกลง. ๕๐๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๕๒๖๓ ระยะทาง ประมาณ ๘ กม.	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๑	๔๐๒	๓	๒๒.๑	-
๑	แกลง๑	๓	บ้านโพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๕๐๐ เควีเอ ๖๔-๐๑๘๘๑๗ ระยะทาง ประมาณ ๔ กม.	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๒	๓	๒๒.๓	-
๒	แกลง๑	๑	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๕๙-๐๐๗๙๐๘๗๘๐๘ระยะทาง ประมาณ ๒กม.	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๓	๓	๒๒.๓	-

๓	แกล้ง๓	๑๐	บ้านคลองทุเรียน ต.ซากพง อ.แกลง. ๑๐๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๓๗๕๓ ระยะทาง ประมาณ ๑๐ กม.	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๑	๔๐๒	๓	๒๒.๑	/	-
๑	แกล้ง๑	๗	บ้านเกาะหนองโปสถ์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๒๔-๐๑๓๘๘๗ ระยะห่าง ประมาณ ๔ กม.	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๒	๓	๒๒.๓	/	-
๒	แกล้ง๑	๓	บ้านแหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๖๓-๐๓๒๕๔๓ระยะห่าง ประมาณ ๕ กม.	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๓	๓	๒๒.๓	/	-
๓	แกล้ง๓	๗	บ้านวังศิลา ต.วังหั่ว อ.แกลง. ๑๖๐ เควีเอ ๒๔-๐๑๑๔๘๗ ระยะทาง ประมาณ ๗ กม.	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๑	๓	๒๒.๒	/	-
๑	แกล้ง๑	๑	บ้านเกาะหนองโปสถ์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๒๕๐ เควีเอ ๕๙-๐๐๑๓๖๓ ระยะห่าง ประมาณ ๔ กม.	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๒	๓	๒๒.๓	/	-
๒	แกล้ง๓	๑	บ้านวังหิน ต.วังหั่ว อ.แกลง ๒๕๐ เควีเอ.๓๔-๐๐๘๔๘๘ ระยะห่าง ประมาณ ๕ กม.	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๓	๓	๒๒.๓	/	-
๓	แกล้ง๓	๗	บ้านวังหิน ต.วังหั่ว อ.แกลง. ๑๖๐ เควีเอ ๓๖-๐๐๓๘๓๐ ระยะทาง ประมาณ ๕ กม.	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๑	๓	๒๒.๒	/	-
๑	แกล้ง๓	๑๐	บ้านสองพี่น้อง ต.ซากโค่น อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๒๕-๐๐๒๕๘๐ ระยะห่าง ประมาณ ๕ กม.	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๒	๓	๒๒.๓	/	-
๒	แกล้ง๓	๙	บ้านคลองทุเรียน ต.ซากพง อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๕๙-๐๑๘๘๒๒ ระยะห่าง ประมาณ ๘ กม.	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๓	๓	๒๒.๓	/	-

๓	แกลง๑	๙	สี่แยกป้ายหันใจ ต.ทางเกวียน อ.แกลง. ๒๕๐ เครือเอ ๔๑-๐๐๐๔๑๖ ระยะทาง ประมาณ ๔ กม.	๓๑-ค.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒,๒	๔๐๑	๓	๒๒,๒	/	
๑	แกลง๑	๓	บ้านแหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เครือเอ ๖๓-๐๓๒๕๔๓ ระยะห่าง ประมาณ ๔ กม.	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๒	๓	๒๒,๒	/	
๒	แกลง๑	๑๐	บ้านศาลาตาห้อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เครือเอ.๔๙-๐๐๕๕๓๕ ระยะห่าง ประมาณ ๕ กม.	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๓	๓	๒๒,๒	/	
๓	แกลง๓	๘	บ้านปากทางวัดขุนาค ต.ซากโตน อ.แกลง ๕๐ เครือเอ ๔๕-๐๒๕๓๓๐ ระยะทาง ประมาณ ๐.๕ กม.	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒,๒	๔๐๑	๓	๒๒,๒	/	
๑	แกลง๑	๙	บ้านอ่างตานนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เครือเอ ๓๗-๐๐๖๓๖๘ ระยะห่าง ประมาณ ๘ กม.	๓๑-ค.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๓	๓	๒๒,๒	/	
๒	แกลง๑	๑	บ้านเกาะหนองโปล้ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เครือเอ.๕๘-๐๐๐๙๙๔ ระยะห่าง ประมาณ ๔ กม.	๓๑-ค.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๓	๓	๒๒,๒	/	
๓	แกลง๓	๒	บ้านพลึงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เครือเอ ๓๔-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ประมาณ ๘ กม.	๓๑-ค.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒,๒	๔๐๒	๓	๒๒,๒	/	
๑	แกลง๑	๔	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เครือเอ ๖๐-๐๑๑๗๖๔ระยะห่าง ประมาณ ๘ กม.	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๔	๓	๒๒,๒	/	
๒	แกลง๓	๗	บ้านหนองควายเขatik ต.วังหัว อ.แกลง ๑๖๐ เครือเอ.๕๘-๐๑๐๒๕๗ ระยะห่าง ประมาณ ๘ กม.	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒,๓	๔๐๓	๓	๒๒,๒	/	

๓	แกล้ง๓	๒	บ้านเนินทราย ต.เนินซ้อ อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๒๕๔ระยะทาง ประมาณ ๘ กม.	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๒	๓	๒๒.๒	/	
๑	แกล้ง๑	๕	บ้านรางตาไทย ต.กระแสน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๑๒๑๒๑ระยะทาง ประมาณ ๑๐ กม.	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๔	๓	๒๒.๒	/	
๒	แกล้ง๓	๑	บ้านวังหัว ต.วังหัว อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๔๘-๐๐๑๘๕๑ระยะทาง ประมาณ ๕ กม.	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒.๓	๔๐๓	๓	๒๒.๒	/	
๓	แกล้ง๑	๖	บ้านหนองจระเข้ ต.บ้านนา อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๓๒-๐๐๗๑๐๗ ระยะทาง ประมาณ ๓ กม.	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒.๒	๔๐๒	๓	๒๒.๒	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า ...อ.แกลง. เขต กฟภ.๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ -ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลท์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟภ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.แกลง	ม.๗ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า ๑๐๐ เควีเอ ๓๘-๐๐๓๐๑๕ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสายหยุด คนทา	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๕๖-๐๐๔๗๐ ระยะห่าง ๕๐๐เมตร มิเตอร์PEAนายธีรวิญ จิตะนันนบุตร	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๕๕-๐๓๐๓๖๐ ระยะห่าง๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายทวงศ์ศักดิ์ ฉายาเขาวลิต	๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๒๘-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๐	/	-

		๑๖๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๒๔ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายภาค อุดทน	เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	ม.๕ ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหัว	๓๑-มี.ค.-๖๕	/	๔๐๓	-
		๑๐๐ เควีเอ ๔๙-๐๑๑๕๘๘ ระยะทาง ๕๐๐เมตร	เวลา ๑๐.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA นายรังสรรค์ ลิ้มกุล				
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๑-มี.ค.-๖๕	/	๔๐๐	-
		๑๐๐ เควีเอ ๔๕-๐๐๑๑๒๒ ระยะทาง ๑๐๐เมตร	เวลา ๑๔.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEAนายสกล กิ่งสุวรรณ				
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๑-มี.ค.-๖๕	/	๔๐๐	-
		๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘๘ ระยะทาง ๑๕๐เมตร	เวลา ๑๖.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA นายขอม รัตน์วิจิตร				
๑	กฟอ.แกลง	ม.๒ ต.พลองตาเยี่ยม อ.วังจันทร์ บ้านพลองตาเยี่ยม	๓๐-เม.ย.-๖๕	/	๔๐๓	-
		๑๐๐ เควีเอ ๔๙-๐๐๓๔๘๘ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	เวลา ๑๐.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA นางปรานอม ธรรมสุนทร				
๒	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๐-เม.ย.-๖๕	/	๔๐๐	-
		๑๐๐ เควีเอ ๕๖-๐๑๑๗๖๐ ระยะทาง ๔๐๐เมตร	เวลา ๑๔.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA นายจำนง อุดทน				
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๐-มี.ค.-๖๕	/	๔๐๐	-
		๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘๘ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	เวลา ๑๖.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA ร้านศิริภรณ์ไคมีเภสตร				
๑	กฟอ.แกลง	ม.๓ ต.กรำ อ.แกลง บ้านกรำ	๓๑-พ.ค.-๖๕	/	๔๐๓	-
		๒๕๐ เควีเอ ๓๗-๐๑๒๙๖๘ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	เวลา ๑๐.๐๐ น.			
		มีเตอร์PEA นายทรัพย์ ลอยมณี				
๒	กฟอ.แกลง	ม.๕ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน	๓๑-พ.ค.-๖๕	/	๔๐๑	-
		๑๐๐ เควีเอ ๕๘-๐๐๔๖๗๓ ระยะทาง ๒๐๐เมตร	เวลา ๑๔.๐๐ น.			

๓	กฟอ.แกลง	มิเตอร์PEA นางสาวลัดดา วิริยะรัตนพร ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๗-๐๐๕๐๑๘ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวสุพรรณิ พันธมตะ	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ม.๑ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๔๐-๐๐๙๖๘ ระยะห่าง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายประเสริฐ เรืองบุญส่ง ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๐๐ เควีเอ ๔๕-๐๐๑๑๒๒ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์คณา	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
			๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านเกาะหนองโปลัด ๒๕๐ เควีเอ ๕๙-๐๐๑๓๖๓ ระยะห่าง ๓๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุเทพ เจริญวงศ์ ม.๕ ต.วังห้ว อ.แกลง บ้านวังหิน ๒๕๐ เควีเอ ๓๔-๐๐๘๔๘๘ ระยะห่าง ๓๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสมเจตน์ จันทร์อำรุง ม.๑๓ ต.วังห้ว อ.แกลง บ้านวังหิน ๑๖๐ เควีเอ ๓๖-๐๐๓๘๓๐ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวขวัญรงค์ ปาลสุทธิ์	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
			๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ซากโคตัน อ.แกลง บ้านสองพี่น้อง ๑๐๐ เควีเอ ๒๕-๐๐๒๕๘๐ ระยะห่าง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายบุญเรือง พงษ์ธรรม	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐	/	-
			๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง					

๒	กฟอ.แกลง	ม.๔ต.ซากพง อ.แกลง บ้านคลองทุเรียน ๑๖๐ เควีเอ.๕๙-๐๑๘๘๒๒ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสำรวจ วิริยะ	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง สี่แยกป้ายหินใจ ๒๕๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๐๔๑ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางวิจิรา ประเสริฐสุข	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
๒	กฟอ.แกลง	บ้านศาลาตาฟ่อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๔๙-๐๐๕๕๓๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายรุ่งโรจน์ รัตนวิจิตร	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๓	กฟอ.แกลง	บ้านปากทางวัดขุนนาค ต.ซากโดน อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๕๓๓๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางฉันทนา แซ่จึ้ง	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	บ้านอ่างตานนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๓๗-๐๐๖๓๖๘ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายอาทิตย์ เกิดศิริ	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/	
			๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
๒	กฟอ.แกลง	บ้านเกาะหนองโบสถ์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๕๘-๐๐๐๙๙๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวอึ้ง ใจเย็น	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๓	กฟอ.แกลง	บ้านพล่งช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๓๔-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายบุญเลิศ ยั่งยืน	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๖๐-๐๑๑๗๖๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/	-

๒	กฟอ.แกลง	มิเตอร์PEA นายขยาย สุพรรณวงศ์ บ้านหนองควายเขatik ต.วังหัว อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๕๘-๐๑๐๒๕๗ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางวรรณาทิตเทียม บ้านเนินทราย ต.เนินซ้อ อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๑-๐๐๒๕๔๔ระยะทาง ๑๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายนิรุติ เจริญริน	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐		
๑	กฟอ.แกลง	บ้านรางตาไทย ต.กระแสน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๑๒๑๒ระยะห่าง๓๐๐เมตร มิเตอร์ PEA นางสาวรติยา จันทร์พรหมณ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๔๐๒	/	
			๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑		
			๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐		
๒	กฟอ.แกลง	บ้านวังหัว ต.วังหัว อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๘-๐๐๑๘๕๕ระยะห่าง ๔๕๐เมตร มิเตอร์PEA นางสุณี เสาวคนธ์ บ้านหนองจรเข้ ต.บ้านนา อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๓๒-๐๐๗๑๐๗ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายอุทัยนรินทร์ สุทธิสิดิย์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๔๐๑	/	
			๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๔๐๐		
๓	กฟอ.แกลง				/	

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ -ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. ๑,๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๔๖-๒๖๗๓ มิเตอร์PEA นางสาวชุติต หิริโอต๊ะปะะ ระยะห่าง ๔๐๐เมตร ม.๓ ต.วังห้วย อ.แกลง บ้านวังห้วย	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๒๕๐ เควีเอ ๔๖-๐๐๔๕๕๓ ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายชาญ ทองสัมฤทธิ์	๓๑-ม.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
			๒๕-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ม.๘ ต.ซากโคม อ.แกลง บ้านซากโคม ๑๖๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๒๕๕๕ ระยะห่าง ๒๐๐เมตร มิเตอร์PEA นายเชาว์ จันทราภรณ์ ม.๓ ต.วังห้วย อ.แกลง บ้านวังห้วย	๒๕-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
			๒๕-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๑๖๐ เควีเอ ๕๙-๐๑๘๕๕๕ ระยะห่าง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวนุช เกติมณี	๒๕-ก.พ.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๔	/	-
			๓๑-มี.ค.-๖๕	๒๒๓	/	-

๒	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีโอ ๔๑-๐๐๒๗๐๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุพพร บัวแก้ว ม.๓ ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหัว	เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
			๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๓	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีโอ ๔๘-๐๐๑๘๕๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายกิตติ ตะการศักดิ์กุล ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๒๕๐ เควีโอ ๓๖-๐๐๘๕๖๖ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสมพร สุนทรเวชพงษ์	๓๑-มี.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
			๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			
			๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	๑๖๐ เควีโอ ๔๘-๐๐๒๐๕๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายไพรัช เริงรับ ต.เนินซ้อ อ.แกลง บ้านเนินซ้อ ๓๐ เควีโอ ๔๗-๑๑๑๐๓๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวปิยะนุช พงษ์สิสุนันท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านทางเกวียน ๕๐ เควีโอ ๔๕-๐๒๕๒๖๓ ระยะทาง ๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางเบ็ญจา ดอกไม้	๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
			๓๐-เม.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๒	กฟอ.แกลง	๑๐๐ เควีโอ ๔๘-๐๐๕๒๓ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายหย่อน นิสัยมัน ม.๗ ต.ห้วยยาง อ.แกลง บ้านห้วยยาง ๕๐ เควีโอ ๔๐-๐๒๓๑๐๙ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายประทีป สุนทรเวชพงษ์ ต.วังหัว อ.แกลง บ้านวังหัว	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
			๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.			
			๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.			
๓	กฟอ.แกลง	๑๖๐ เควีโอ ๕๒-๐๐๔๕๘๖ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางเพ็ญศรี จันทร	๓๑-พ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
			๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			
			๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			
๑	กฟอ.แกลง	๒๕๐ เควีโอ ๕๑-๐๐๘๗๕๔ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวจิรวรรณ หิรัญ	๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
			๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			
			๓๐-มี.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.			

๒	กฟอ.แกลง	ม.๔ ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหว้า ๑๐๐ เควีเอ ๔๐-๐๒๐๗๑๐ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายปู้ย สำราญวงศ์	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ม.๔ ต.ชากโคโดน อ.แกลง บ้านชากโคโดน ๑๖๐ เควีเอ ๔๙-๐๐๕๕๔๔ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นางสมจิตร์ เกษรัตน์	๓๐-มิ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านเกาะหนอนโงโปสถ์ ๒๕๐ เควีเอ ๕๙-๐๐๓๖๓ ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นายศรายุทธ เจริญวงศ์	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหิน ๒๕๐ เควีเอ.๓๔-๐๐๘๘๘๘ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายณัฐนันท์ มั่งคั่ง	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	ต.วังหว้า อ.แกลง บ้านวังหิน ๑๖๐ เควีเอ ๓๖-๐๐๓๘๓๐ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA พจอ.ชาญชัย ชลสิทธิ์ยา	๓๑-ก.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ชากโคโดน อ.แกลง บ้านสองพี่น้อง ๑๐๐ เควีเอ ๒๕-๐๐๒๕๘๐ ระยะทาง ๑๐๐เมตร มิเตอร์PEA นายธีรยุทธ แสนท์	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
๒	กฟอ.แกลง	ต.ชากพง อ.แกลง บ้านคลองนุเรียน ๑๖๐ เควีเอ.๕๙-๐๑๘๘๘๒๒ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางปริญานุช ศรีนวล	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๐	/	-
๓	กฟอ.แกลง	๑๖๗/๑ ต.ทางเกวียน อ.แกลง สี่แยกป้ายหินใจ ๒๕๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๔๑๖๒ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสุวิทย์ ตรีไตรรัตน์กุล	๓๑-ส.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง บ้านแหลมยาง ๑๐๐ เควีเอ ๖๓-๐๓๒๕๔๓ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวยุ พงษ์ศิลา	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านศาลาตาผ่อง ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๔๙-๐๐๕๕๓๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-

๓	กฟอ.แกลง	มิเตอร์PEA นางจันทิมา มะลิวัลย์ บ้านปากทางวัดขุนนาค ต.ซากดิน อ.แกลง ๕๐ เควีเอ ๔๕-๐๒๕๓๓๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายวุฒิชัย ฉันทริกซ์	๓๐-ก.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
		บ้านอ่างदानนท์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๓๗-๐๐๖๓๖๘ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายทองอินทร์ ฉลาด	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
		บ้านเกาะหนองโง้งไสด์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๕๕-๐๐๐๙๙๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นางสาวสุนิสา สุริโย	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
		บ้านพล่งช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๓๔-๐๑๐๒๕๖ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายวิบูลย์ ทุปยะ	๓๑-ต.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๓	/	-
๑	กฟอ.แกลง	บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ ๖๐-๐๑๑๗๖๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร มิเตอร์PEA นายนางสาวแสงจันทร์ เขาคิลป์	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
		บ้านหนองควายเขาคัก ต.วังหว้า อ.แกลง ๑๖๐ เควีเอ.๕๕-๐๑๐๒๕๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายจอน ทองแดง	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-
		บ้านเนินทราย ต.เนินซ้อ อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๔๑-๐๐๒๕๔๔ระยะทาง ๕๐๐ เมตร มิเตอร์PEA นายสมศักดิ์ เกษกุล	๓๐-พ.ย.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
		บ้านรางตาไทย ต.กระแสน อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ ๕๕-๐๑๑๒๑๑ระยะทาง ๒๐๐เมตร มิเตอร์ PEA นางสาวสรพงษ์ จันทร์พรหมณ์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๒๒	/	-
๒	กฟอ.แกลง	บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง ๑๐๐ เควีเอ.๕๕-๐๐๑๕๕๕ระยะทาง ๑๐๐ เมตร มิเตอร์PEA พ.ต.ท.สมพงษ์ อ่องจันทร์	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๒๒๑	/	-

๓	กฟอ.แกลง	บ้านหนองจระเข้ ต.บ้านนา อ.แกลง ๕๐ เควีโอ ๓๒-๐๐๗๑๐๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร มีเตอร์PEA นายนิทัศน์ โกมลักษ์พร	๓๑-ธ.ค.-๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	๒๒๒	/	
---	----------	--	-----------------------------	-----	---	--