

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.แกลงและกฟย.ในสังกัด โทร 038-671-155

3. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าที่รับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 2	
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว 3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์): 3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส - เขตเมือง ภายใน 2 วันทำการ (ราย) เกิน 2 วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน 5 วันทำการ (ราย) เกิน 5 วันทำการ (ราย)	100% 100%	9				
		122				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ. แกลงและกฟย. ในสังกัด โทร 038-671-155

3. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าที่การไฟฟ้าได้รับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 2	
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส - เขตเมือง ภายใน 2 วันทำการ (ราย) เกิน 2 วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน 5 วันทำการ (ราย) เกิน 5 วันทำการ (ราย)	100%	0				
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี) 3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ ภายใน 35 วันทำการ (ราย) เกิน 35 วันทำการ (ราย)	100%	32				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.เถลิงและกฟภ.ในสังกัด โทร 038-671-155

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 2	
3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ (ราย) เกิน 55 วันทำการ (ราย)	100%	7				
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน 3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ (ราย) เกิน 30 วันทำการ (ราย)	100%	277				
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ (ราย) เกิน 20 วันทำการ (ราย)	100%					

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 4	
3.2.2 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี)						
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ						
ภายใน 35 วันทำการ (ราย)						
เกิน 35 วันทำการ (ราย)						
3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่						
เกิน 2,000 เควีเอ						
ภายใน 45 วันทำการ (ราย)						
เกิน 55 วันทำการ (ราย)						
3.3 ระยะเวลาดำเนินการที่ผู้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน						
3.3.1 การโอนหรือผู้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลง						
หลักประกันการใช้ไฟฟ้า						
ภายใน 30 วันทำการ (ราย)						
เกิน 30 วันทำการ (ราย)						
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	100%	53	27	62	142	
ภายใน 20 วันทำการ (ราย)		53	27	62	142	
เกิน 20 วันทำการ (ราย)		0	0	0	0	
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับ						
แรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ						
- พบผู้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)						
- พบผู้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย)						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่ง

3.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 4	
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่าน เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)						
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)						
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ค่าบริการขยายเขต) ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ - ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ						
3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับ ตั้งจากวันที่ผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข ครบถ้วน) 3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก - เขตเมือง ภายใน 1 วันทำการ (1 ราย) เกิน 1 วันทำการ (1 ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน 3 วันทำการ (ราย) เกิน 3 วันทำการ (ราย)	100%	100%	100%	100%	100%	
				1254		
				100%	100%	
				723		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ. แกลงและกฟย. ในสังกัด โทร 038-671-155

3. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าที่รับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 1	
3.1 คุณภาพไฟฟ้า 3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกัน ตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งดับไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา ที่แจ้งไว้ (ราย)	100%	100%				
	100%	100%				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.แกลงและกฟภ.ในสังกัด โทร 038-671-155

3. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประทับใจ³ (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาและอุปสรรค
		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ไตรมาส 1	
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย)	100%	100%				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง

2.มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เมย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 2	
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง	ไม่น้อยกว่า 98%					
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย		78,383				
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		78,430				
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		78,383				
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย		6,153				
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		6,153				
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		6,153				
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95		82,951				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า...อ.แกลง. เขต กฟภ.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อ สถานที่, หมายเลขเสา หรือ ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน / เดือน / ปี	ค่าเฉลี่ย แรงดัน ที่วัด ได้ทั้ง 3 เฟส			ตำแหน่ง Tapหม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดใน ระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี (เควี)	ที่ต้นหม้อ แปลง	ด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ที่ได้มาตรฐาน	ที่ไม่ได้ มาตรฐาน
1	แกลง1	10	แยกหม้อเปลี่ยน ต.ทางเกวียน อ.แกลง 160 เควีเอ 59-019846 ระยะห่าง ประมาณ 7 กม.	31-ม.ค.-66 เวลา 10.00 น.	22.1	400		3	22.1	/	-
2	แกลง3	8	บ้านชากโดน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 250 เควีเอ .35-003680 ระยะห่าง ประมาณ 8 กม.	31-ม.ค.-66 เวลา 14.00 น.	22.2	403		3	22.2	/	-
3	แกลง3	2	บ้านกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง. 160 เควีเอ 63-030586 ระยะห่าง ประมาณ 10 กม.	31-ม.ค.-66 เวลา 16.00 น.	22.4	402		3	22.4	/	-
1	แกลง3	1	ปากซอขยวิจิตร 3 ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ 22-006722 ระยะห่าง จากสฟฟ. แกลง3 ประมาณ 5 กม.	28-ก.พ.-66 เวลา 10.00 น.	22.2	401		3	22.2	/	

2	แกลง 1	8	บ้านเจริญสุข ต.วังหัว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีโอ .63-030594 ระยะห่างสฟฟ. แกลง 1 ประมาณ 8 กม.	28-ก.พ.-66 เวลา 14.00 น.	22.1	403	3	22.1	/	
3	แกลง 3	7	บริเวณถนนเทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 160 เควีโอ 45-034005 ระยะห่างจาก สฟฟ.แกลง 3 ประมาณ 10 กม.	28-ก.พ.-66 เวลา 16.00 น.	22.1	401	3	22.1	/	
1	แกลง 1	7	ซอยดำรงชีพ ต.วังหัว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีโอ 49-006072 ระยะห่าง จากสฟฟ. แกลง 1 ประมาณ 10 กม.	31-มี.ค.-66 เวลา 10.00 น.	22.2	402	3	22.1	/	
2	แกลง 1	10	แยกป้ายพื้ใจ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ. ระยอง 250 เควีโอ 44-006177 ระยะห่างสฟฟ. แกลง 1 ประมาณ 8 กม.	31-มี.ค.-66 เวลา 10.00 น.	22.1	402	3	22.1	/	
3	แกลง 3	7	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 160 เควีโอ 59-019855 ระยะห่างจาก สฟฟ.แกลง 3 ประมาณ 10 กม.	31-มี.ค.-66 เวลา 10.00 น.	22.2	401	3	22.1	/	
1	แกลง 1	7	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 100 เควีโอ 60-016962 ระยะห่างจาก สฟฟ.แกลง 1 ประมาณ 10 กม.	28-เม.ย.-66 เวลา 10.00 น.	22.2	402	3	22.2	/	

2	แกลง 3	7	บริเวณซอยพลองช้างเผือก 2 ต.ทางเกวียน อ. แกลง 160 เควีเอ 63-021435 ระยะห่างจาก สฟฟ.แกลง 3 ประมาณ 11 กม.	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	22.2	402	3	22.1	/
3	แกลง 1	1	บริเวณปากทางบ้านล่าง ต.บ้านนา อ.แกลง 160 เควีเอ 59-007908 ระยะห่างจาก สฟฟ.แกลง 1 ประมาณ 1 กม.	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	22.2	402	3	22.2	/

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า ...อ.แกลง. เขต กฟภ.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ -ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟภ. 1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๔๘ โวลท์	ไม่ ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.แกลง	แยกหม้อแปลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง 160 เควีเอ 59-019846 ระยะห่าง 100 เมตร มิเตอร์PEA6000018930 นางสาวेमอร คงดนตรี	31-ม.ค.-66 เวลา 10.00 น.	403	/	-
2	กฟอ.แกลง	บ้านซากโดน ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 250 เควีเอ .35-003680 ระยะห่าง 250 เมตร มิเตอร์PEA5900147440 กศน.ต.ซากโดน	31-ม.ค.-66 เวลา 14.00 น.	400	/	-
3	กฟอ.แกลง	บ้านกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง. 160 เควีเอ 63-030586 ระยะห่าง500เมตร มิเตอร์PEA 29083075นายจิรศักดิ์ ชัยเจริญศิริ	31-ม.ค.-66 เวลา 16.00 น.	401	/	-
1	กฟอ.แกลง	ปากซอยจิตร 3 ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ 22-006722 ระยะห่าง 400 เมตร มิเตอร์PEA290829953 นายณนัฒ อธิญวาศ์	28-ก.พ.-66 เวลา 10.00 น.	402	/	-
2	กฟอ.แกลง	บ้านเจริญสุข ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ .63-030594 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA6100035574 บ.สุจินต์ไรซ์เคิล จำกัด บริเวณถนนเทศบาล1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง.	28-ก.พ.-66 เวลา 14.00 น.	401	/	-

3	กฟอ.แกลง	160 เควีโอ 45-034005 ระยะห่าง 400 เมตร มิเตอร์PEA29083036 นางสาวอานันท์ เอกจัน	เวลา 16.00 น.	401	/	-
1	กฟอ.แกลง	ชอยคำรังสีพ ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีโอ 22-006722 ระยะห่าง 300 เมตร มิเตอร์PEA5900147344 บ.ยศพร จำกัด	31-มี.ค.-66 เวลา 10.00 น.	402	/	-
2	กฟอ.แกลง	แยกปายทมิใจ ต.ทางเกวียน อ.แกลง.จ.ระยอง 250 เควีโอ44-006177 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA6000018785 บ.แฟกซ์ไลท์ จำกัด	31-มี.ค.-66 เวลา 14.00 น.	401	/	-
3	กฟอ.แกลง	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 160 เควีโอ 59-019855 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA6100009673นายสมยศ ฉลาด	31-มี.ค.-66 เวลา 16.00 น.	400	/	-
1	กฟอ.แกลง	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 100 เควีโอ 60-016962 ระยะห่าง 50 เมตร มิเตอร์PEA6001716813 นายยอดชาย ฉายาขลิต	28-เม.ย.-66 เวลา 10.00 น.	402	/	-
2	กฟอ.แกลง	บริเวณชอยพลงช้างเผือก 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง 160 เควีโอ 63-021435 ระยะห่าง 50 เมตร มิเตอร์PEA6201278413 นายวิษณุ แนนนิต	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	402	/	-
3	กฟอ.แกลง	บริเวณปากทางบ้านล่าง ต.บ้านนา อ.แกลง 160 เควีโอ 59-007908 ระยะห่างจาก 200 เมตร มิเตอร์PEA6201291788 นางนฤมล บริสุทธิสวัสดิ์	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	402	/	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า ...อ.แกลง. เขต กฟภ.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดัน ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ -ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220โวลท์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. 1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์) ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน / เดือน / ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.แกลง	แยกหม้อแปลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง 160 เควีเอ 59-019846 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA 18777568 นายธีรวัฒน์ ติมปนวิสต์	31-ม.ค.-66 เวลา 10.00 น.	223	/	-
2	กฟอ.แกลง	บ้านซากโคน ต.ซากโคน อ.แกลง จ.ระยอง 250 เควีเอ .35-003680 ระยะห่าง 400 เมตร มิเตอร์PEA620038224นางสาวลลิตา ศิริเวช	31-ม.ค.-66 เวลา 14.00 น.	224	/	-
3	กฟอ.แกลง	บ้านกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง. 160 เควีเอ 63-030586 ระยะห่าง 150เมตร มิเตอร์PEA 6100903247นายอริป วัจจิรสุนทร	31-ม.ค.-66 เวลา 16.00 น.	224	/	-
1	กฟอ.แกลง	ปากซอยจิตร 3 ต.วังหัว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ 22-006722 ระยะห่าง 150 เมตร มิเตอร์PEA5700369811 นายพงษ์สิทธิ์ ชนาวินิจเจริญ	28-ก.พ.-66 เวลา 10.00 น.	222	/	-
2	กฟอ.แกลง	บ้านเจริญสุข ต.วังหัว อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ .63-030594 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA5800659226 นายวัชร ประมวล	28-ก.พ.-66 เวลา 14.00 น.	223	/	-
3	กฟอ.แกลง	บริเวณถนนเทศบาล1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 160 เควีเอ 45-034005 ระยะห่าง 450 เมตร	28-ก.พ.-66 เวลา 16.00 น.	223	/	-

		มิเตอร์PEA30130254 สถานีตำรวจภูธรเกล่ง				
1	กฟอ.แกลง	ชอยคำรังสีพ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 160 เควีเอ 22-006722 ระยะห่าง 200 เมตร มิเตอร์PEA5900147344 นายณัฐยศ สุรภานต์กุล	31-มี.ค.-66 เวลา 10.00 น.	223	/	
2	กฟอ.แกลง	แยกป้ายทึ่มใจ ต.ทางเกวียน อ.แกลง.จ.ระยอง 250 เควีเอ44-006177 ระยะห่าง 250 เมตร มิเตอร์ PEA5700687622 บริษัททริปเปิดทริบอร์คแบรนด์ จำกัด	31-มี.ค.-66 เวลา 14.00 น.	221	/	-
3	กฟอ.แกลง	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 160 เควีเอ 59-019855 ระยะห่าง 100 เมตร มิเตอร์PEA6000199656นางสาวอรอนงค์ บุญช่วย	31-มี.ค.-66 เวลา 16.00 น.	221	/	-
1	กฟอ.แกลง	บริเวณถนนเทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง. 100 เควีเอ 60-016962 ระยะห่าง 50 เมตร มิเตอร์PEA6100903495 นายยอดชาย ฉายาหวลิต	28-เม.ย.-66 เวลา 10.00 น.	231	/	-
2	กฟอ.แกลง	บริเวณชอยพลงช้างเผือก 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง 160 เควีเอ 63-021435 ระยะห่าง 50 เมตร มิเตอร์PEA21092956 นางชุดิมา ศรีมาลา	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	232	/	-
3	กฟอ.แกลง	บริเวณปากทางบ้านล่าง ต.บ้านนา อ.แกลง 160 เควีเอ 59-007908 ระยะห่างจาก 300 เมตร มิเตอร์PEA21980451 นางสาวอังชน อารีย์	28-เม.ย.-66 เวลา 11.00 น.	231	/	-