



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๓/๐๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

อ้างถึง หนังสือที่ นช ๕๓๐๐๓/๕๓๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พียูเอ.๓๖-๐๑๓๙๑๗ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น
 - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น
 - ปักเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๓/๔๗ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๓๒๓ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๘,๙๒๓.๔๔- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน