



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๓๖

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่...๕...พ.พ...๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๙๗/๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒/๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี มีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านบางปะกง ๑ จุดที่ ๑ นั้น ผบค.ได้สำรวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๘๕๘.๖๔- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทหก
สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสรรัชต์ ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๕ พ.พ. ๒๕๕๘