



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๘๑

เรื่อง ขออนุมัติย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉัตรรักษ์

อ้างถึง หนังสือที่ ฉช ๕๔๔๐๓/๑๒๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉัตรรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ หมู่ ๑๐ ต.บางวัว นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยอนเสา คอร. ขนาด ๘ และ ๙ เมตร จำนวน ๔ และ ๑ ต้น
- ร้อยอนเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ และ ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐๐ และ ๒๐๐ เมตร
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๒๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๖๐๑.๒๘- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยหนึ่งบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๐/ก.ค. ๒๕๕๘