



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑๑

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๒๐๑๘

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ นางสงกรานต์ พูลศิริ

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๔๔๑๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสงกรานต์ พูลศิริ อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๘๐๖.๓๐- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๘