



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๕๙

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๒๗๒๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายชู ราษฎร์เจริญดี

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๒๑๒๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายชู ราษฎร์เจริญดี อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๑ หมู่ ๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.บางเกลือ รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอเอ.๔๙-๐๐๖๓๖๘ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๗๘.๔๒- บาท (เก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทสี่สิบบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(Signature)

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(Signature)

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๓๐..๙..ก..ย..๒๕๕๘.....

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดดคล่อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19