



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๘๓/๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๒๓๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ มีความประสงค์ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ผู้ใช้บริการทางหลวง (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพฯ-ชลบุรี ฝั่งขาออก นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านฮอตไลน์

๒.๒ แผนกแรงส่งภายนอก

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูงต้นทางตรงแบบครอสอาร์ม จำนวน ๖ ชุด
- รื้อถอนสาย พีไอซี. ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๓ เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูงต้นทางตรงและต้นดับเบิ้ลเดคแบบท้าวแขน จำนวน ๔ และ ๒ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๓ เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ๒๔-๒๖ เควี. ๕ เคเอ. จำนวน ๖ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๑,๙๐๗.๓๑- บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

หน.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๗/พ.ย./๒๕๕๘