



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๓๐๕

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ให้ บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๘๒๘๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการ
สำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ไทยนิคมอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒/๔๘ อาคารซีโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ ซอยอโศก ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว บริเวณ นิคมฯ
เวลโกรว์ โครงการ ๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๖๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลงเอง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงสูง ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๙,๔๖๐.๕๓- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสาม
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม) ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน