



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บปภ.
เลขที่ ก.๒ บปภ.-บค./ ๒๓๖ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้ บริษัท ซีเอส.เทอร์โม จำกัด
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๔๒๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

๑. รายละเอียด

บริษัท ซีเอส.เทอร์โม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ ๑ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการผลิตหม้อน้ำรถยนต์ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง บริษัทฯ มีความประสงค์ขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเหลือหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผบค.ได้สำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

ลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิมติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง เหลือหม้อแปลง ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกเครื่องวัดแรงสูง

ลดขนาดซีที.แรงสูง จากเดิม ติดตั้งขนาด ๗๕/๕ แอมป์ เป็นขนาด ๓๐/๕ แอมป์

๓. เงินลงทุน

งบบุหรี่ไฟ ค่าแรงลดขนาดเครื่องวัดแรงสูง	๒,๐๐๐.-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔๐.-	บาท
รวมเป็นเงิน	๒,๑๔๐.-	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ เป็นเงิน	๔๐๐,๐๐๐.-	บาท
รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งหมด	๔๐๒,๑๔๐.-	บาท (สี่แสนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพณิชย)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๔๐ ๕.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

๒๗/๓.ค. ๒๕๕๘